


JELD- WEN Türen GmbH A-4582 Spital/Pyhrn Tel./Fax.: 07562/5522-0 07562/7102	Checkliste für 1-flgl. Abschlusstüren nicht zur Angriffsseite öffnend! EH WK2 gem. ÖNORM B 5338 -- Typ WE39 u. WE39-EI30	 CL V115-1 - 06/2011
Checkliste ausfüllen und an Fa. JELD-WEN retournieren. Sie erhalten danach entsprechenden Kennzeichnungsplaketten, die im bandseitigen Türfalz anzu- bringen sind. Die Verwendung anderer Komponenten, als in der Checkliste angeführt, kann nur im Einvernehmen mit der Holzforschung Austria (HFA) genehmigt werden. Die normgemäße Ausführung der einbruchhemmenden Türen wird vor Ort durch die Fa. JELD-WEN und/oder der HFA stichprobenwei- se überprüft. Die nachstehend angeführten Punkte beziehen sich in erster Linie auf die einbruchhemmende Ausführung.		
Objekt: Objektadresse: AB-Nr.:		
Ausführungsdatum: Anzahl der Elemente pro Ausführungsart: Stk.		
Türmodell: <input type="checkbox"/> WE39 <input type="checkbox"/> WE39-EI30		
Türblattausführung innenöffnend: <input type="checkbox"/> EINFACHFALZ 14 x 24 mm <input type="checkbox"/> STUMPF		
Decklage: <input type="checkbox"/> Furnier, Schichtstoffplatte <input type="checkbox"/> Sonstiges:		
Kanten: <input type="checkbox"/> Einleimer mit oder ohne Furnierkante <input type="checkbox"/> Sonstiges:		
Zarge/Stock: <input type="checkbox"/> JELD-WEN Holzzarge "m" EH (EI30/EH) <input type="checkbox"/> Stahlumfassungszarge EH gem. ÖNORM B 5330-8 oder B 5330-10 <input type="checkbox"/> Sonstiges:		
Stocklichte: Höhe (bis 2420 mm) mm, Breite (bis 1210 mm) mm		
Schloß: Achtung: Befestigungsschrauben mind. 4,0 x 40 mm <input type="checkbox"/> Serie MVS 900 (3- und 5fach) (Fa. Grundmann) <input type="checkbox"/> Serie 124 (MFV4-6, MFV4K-5K) (Fa. KABA) <input type="checkbox"/> Type Serie AS (2300, 2304, 2342, 2372) (Fa. Fliether) <input type="checkbox"/> Type MINT 1893(3), 1895(5) und Kombi (3- und 5fach) (Fa. Glutz) <input type="checkbox"/> Type STV FS-F B2 oder B4 (3- und 5fach) (Fa. Winkhaus) <input type="checkbox"/> Sonstiges (mind. WS2 gem. ÖNORM B 5351*):		
Sichtbeschläge: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) <input type="checkbox"/> Mod. 2500, 2600, 2700 oder 2800 (Fa. KABA) <input type="checkbox"/> Mod. LONDON, PARIS, VERONA (in WB2!) (Fa. HOPPE) <input type="checkbox"/> Mod. mit Zusatzbez. ZAS, ZAR u. ZAM (ohne BZ!) <input type="checkbox"/> Mod. AS-K u. VS-K (mit BZ!) (Fa. Grundmann) <input type="checkbox"/> Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): <input type="checkbox"/> Sonstiges (mind. WB2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):		
Profilizylinder: (Achtung: Zylinder-Bohr- und Ziehschutz = BZ muss entweder durch Beschlag oder Zylinder gewährleistet sein!) <input type="checkbox"/> (Fa. GEGE mit BZ): ANS2.5, pExtra.5, alle 5 und 6-Stift mit Zusatzbez. LAM (Lamellen) <input type="checkbox"/> (Fa. GEGE ohne BZ): ANS2.6, pExtra.6 <input type="checkbox"/> (Fa. KABA mit BZ): alle Systeme mit LAM (Lamellen) <input type="checkbox"/> (Fa. KABA ohne BZ): Quattro S, expert S, gemini S, penta, gemini plus <input type="checkbox"/> (Fa. Winkhaus mit BZ): VS/ZRV, Xtra (jeweils in Ausführung BZ, entspricht nicht der Standardausführung, Bestellhinweis erforderlich) <input type="checkbox"/> (Fa. EVVA mit BZ): 3KS, ICS <input type="checkbox"/> (Fa. EVVA ohne BZ): EPS, EPSxp, DPI, DPX, DPS <input type="checkbox"/> Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, ohne BZ!): <input type="checkbox"/> Sonstiges (mind. WZ2 gem. ÖNORM B 5351*, mit BZ!):		
Bänder: <input type="checkbox"/> EI30 Incanto Band <input type="checkbox"/> Fa. Simons V0026 mit R20-04WF bzw. V8000 WF-U-M10x1 <input type="checkbox"/> Fa. Blum (EI30) Nr. 3.5200.21 u. 2.5200.21 <input type="checkbox"/> Fa. Simons V7888 WF mit Aufnahme V7602 3D (mit 2 Bandsicherungen) <input type="checkbox"/> Fa. Goll 3D Haustürband TO320SM-HSL(R)-FR-S-S6 <input type="checkbox"/> Fa. Simons VN(X)7729/120 WF mit Aufnahme V7602 3D <input type="checkbox"/> Fa. Simons Tectus TE 340, TE510, TE540 <input type="checkbox"/> Fa. Simons VN4739/100 TZ, 3 Stk. , mit Aufnahme M10 <input type="checkbox"/> Fa. Simons Aufnahmen VX2501 3D, VX2502 3D, VX7501 3D, VX7502 3D, VX7611 3D, VX7612 3D mit Objektbändern VX, VN <input type="checkbox"/> Fa. Schachermayer 2703 (3 Stk. und mind. 2 Bandsich.) <input type="checkbox"/> Fa. Grundmann Bandsicherungen 4/BR: Stk. Sonstiges: Anzahl Bänder: Stk.		
Angrenzende Wandteile: <input type="checkbox"/> Ziegel oder Hohlwandsteine ≥ 115 mm <input type="checkbox"/> Stahlbeton oder Leichtbeton ≥ 100 mm <input type="checkbox"/> Vorsatzschale auf Massivwand lt. Ausführungskatalog <input type="checkbox"/> Metallständerwand WK2 (lt. Ausführungskatalog) ≥ 125 mm <input type="checkbox"/> Sonstiges:		
Türblatt gekürzt: <input type="checkbox"/> ja (max. 40 mm) mm		
Verglasung: nicht geprüft, nicht ausführbar		
Das Türelement wurde entsprechend der Einbau- und Montageanleitung der Fa. JELD- WEN eingebaut. Ich übernehme die volle Haftung und erkläre an Eides statt die Richtigkeit der tatsächlichen Ausführung lt. obiger Eintragungen.		
Datum Firmenstempel u. Unterschrift des für diesen Vorgang Zeichnungsberechtigten!		

*** Gültige Prüfbescheinigung/Registrierungsdokument ist der Checkliste beizulegen!**